



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU (POZIOM "0") OBJĘTYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA:		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m²)
0.1	Korytarz	57,76
0.2	Poczekalnia	21,75
0.3	Pokój opisów	15,28
0.4	Gabinet USG	9,21
0.5	Ustęp NPS	6,76
0.6	Pomieszczenie porządkowe	2,41
0.7	Ustęp NPS	7,49
0.8	Przebiejalnia	2,59
0.9	Magazyn	3,91
0.10	Gabinet RTG	43,26
0.11	Sterownia	13,15
0.12	Gabinet RTG	44,21
0.13	Przebiejalnia	2,66
0.14	Klatka schodowa	8,75
0.15	Pokój techników	10,42
0.16	Ustęp personelu	2,73
0.17	Rejestracja	31,12
0.17a	Rejestracja – stanowisko RODO	3,31
0.17b	Rejestracja – stanowisko RODO	3,31
0.18	Pracownia densytometryczna	17,95
Parter w zakresie opracowania (powierzchnia netto):		308,03

Zestawienie danych z projektu	
Blok	Opis
	OPRAWA LED 3800lm IP44 4000K
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z SOCZEWKĄ DO PRZESTRZENI OTWARTYCH 3h 257lm
	OPRAWA LED IP 20, 40W, 4980lm 4000K
	OPRAWA LED IP65, 43W, 4390lm, 4000K
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z SOCZEWKĄ KORYTARZOWĄ 3h, 226lm
	OPRAWA LED IP54, 17W, 2180lm, 4000K
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ZEWNĘTRZNA IP 66, 522lm
	OPRAWA ŚCIENNA ZEWNĘTRZNA LED IP66, 12W, 1453lm, 4000K
	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
	Przycisk
	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY HERMETYCZNY
	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY HERMETYCZNY
	ROZDZILNICA ELEKTRYCZNA
	PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
	OPRAWA LED Z PIKTOGRAMEM EWAKUACYJNYM 3h

VDC

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Paweł Dziągiewski

ul. Toruńska 73/4, 87-800 Włocławek

OBIEKT

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU UL. SZPITALNA 6A Z DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ POMIESZCZEŃ DWÓCH PRACOWNI RTG I USG W CELU ZAMONTOWANIA NOWYCH APARATÓW RTG

87-800 Włocławek, ul. Kardynała Wyszyńskiego 21a
Dz. nr 21/8 KM35 obręb Włocławek

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE

PROJEKTANT

inż. Jarosław Szczesny

WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Marek Wojciechowski

KUP/0085/PWOE/12

OPRACOWAŁ

inż. Paweł Dziągiewski

SKALA

1:100

DATA

20.03.2020 r.

NR RYS.

1